

Oggetto:

Rapporto d'intervento manutentivo ordinario impianto di condizionamento sala macchine CED

McQuay – Hiross - Hitachi

Sistema di raffreddamento aria McQuay 2 unità

- Fornitura e Sostituzione e smaltimento dei filtri sull'aria di aspirazione, presenti nella prima sezione della macchina. (tipo - ONDULATI - TELAIO ZINCATO CLASSE G3 - 730x650x48 quantità 8)
- Sanificazione impianto di trattamento.
- Aspirazione con l'uso di un aspirapolvere della sporco presente all'interno della macchina.
- Pulizia con prodotti adeguati delle batterie presenti nella macchina.
- Verifica delle cinghie di trascinamento poste sul motore elettrico del ventilatore presente sulla macchina e sostituzione annuale delle stesse.
- Pulizia generale esterna della macchina e dei suoi condotti sin dove possibile attraverso aspirazione o lavaggio dello sporco.
- Verifica delle tenute sul bordo dei pannelli di chiusura della macchina.
- Controllo dei compressori presenti sui sistemi di refrigerazione.
- Provvedere inoltre alla pulizia del sistema di condensazione ad aria presente.
- Manutenzione ordinaria della strumentazione presente sulla macchina.
- Rilievo pressioni di funzionamento. _____
- Verifica di tenuta del circuito frigorifero.
- Compilazione del verbale e libretto d'impianto

Sistema di raffreddamento aria Hiross (3 unità di backup)

- Fornitura e sostituzione dei filtri sull'aria di aspirazione, presenti nella prima sezione della macchina. (tipo - ONDULATI - TELAIO ZINCATO CLASSE G3 - 690x640x98 quantità 5 a cambio)
- Sanificazione impianto di trattamento.
- Pulizia con prodotti adeguati della batteria condensanti esterne
- Sanificazione impianto di trattamento
- Rilievo pressioni di funzionamento. _____
- Verifica di tenuta del circuito frigorifero.
- Manutenzione ordinaria della strumentazione presente sulla macchina.
- Compilazione del verbale e libretto d'impianto.

